



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [15.mchs@rso-a.ru](mailto:15.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району**  
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond.mozdok@vandex.ru](mailto:ond.mozdok@vandex.ru)

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)**

**органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о  
проведении плановой / выездной проверки**  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

от «28» марта 2019 г. № 49

**1. Провести проверку в отношении:** Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания (категория риска – высокий риск (2 класс))

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

**2. Место нахождения:** РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова 12

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

**3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

заместителя начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича, инспектора ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания старшего лейтенанта внутренней службы Котикову Ксению Николаевну, старшего инспектора ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания лейтенанта внутренней службы Жукову Наталью Сергеевну; начальника ОНТ и ЛК УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания подполковника внутренней службы Беляева Евгения Викторовича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

**4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

**6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц государственного и муниципального имущества от пожаров в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год**

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

**задачами настоящей проверки являются: предупреждение возникновения пожаров, гибели и травмирования людей**

#### **7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):**

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

#### **8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней**

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с: " 3 " апреля 2019 г.

Проверку окончить не позднее: " 30 " апреля 2019 г.

**9. Правовые основания проведения проверки:** ст.6,34,37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69 ФЗ от 21.12.1994 года; Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008г.; Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральном государственном пожарном надзоре» № 290 от 12.04.2012г.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

**10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:** \_\_\_\_\_

**11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:** 1) визуальный осмотр зданий, помещений и территории объекта контроля (надзора) с целью оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности; 2) анализ документов по пожарной безопасности 3) установление уровня знаний требований пожарной безопасности; 4) составление необходимых документов по результатам мероприятия по надзору (контролю); иные процессуальные действия предусмотренные законодательством Российской Федерации

**12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):** Приказ МЧС России № 644 от 30.11.2016г. «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

**13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:** копия регистрационного свидетельства; наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета; фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица; документ, подтверждающий полномочия законного представителя; документ, удостоверяющий личность законного представителя (копия паспорта); в случае аренды помещений - договор об аренде; декларация пожарной безопасности (в предусмотренных, приказом МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91, случаях); инструкция о мерах пожарной безопасности; журнал учета проведения противопожарного инструктажа; приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность; акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки); акты испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (при их наличии); акт исправности сетей внутреннего противопожарного водопровода; исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта копия договора об оказании услуг; проект или акт обследования) (при наличии на объекте указанных установок и систем); договор на обслуживание систем противопожарной защиты; акт первичного осмотра) (при наличии на объекте указанных установок и систем); план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты; сертификаты на первичные средства пожаротушения

Заместитель главного Государственный инспектора  
Моздокского района по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы  
Панасенко В.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

старший инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району лейтенант внутренней службы Жукова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа).

Наталья Сергеевна, тел./факс: 8(867-36) 2-70-02

контактный телефон, электронный адрес (при наличии).



Ознакомлен(а)/копию получил(а) Берасеев Г.Г. «28» 03 2019 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [ugpn-rso@rambler.ru](mailto:ugpn-rso@rambler.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия МЧС России +7 (863) 240-66-10,  
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 75-84-32)

**Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району**

(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02); e-mail: [ond.mozdok@vandex.ru](mailto:ond.mozdok@vandex.ru)

" 23 " апреля 2019 г.

(дата составления акта)

город Моздок

(место составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 49

по адресу: РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Кирова, 12

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя – заместителя главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 49 от «28» марта 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Дюймовочка» г. Моздока Республики Северная Осетия – Алаания

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин.  
продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности Моздокского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена (заполняется при проведении выездной проверки): Белаш Таисия Григорьевна 28.03.2019 г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: инспектор отдела надзорной деятельности по Моздокскому району старший лейтенант внутренней службы Котикова Ксения Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: заведующая МБДОУ детский сад № 43 г. Моздок Белаш Гаисия Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

а именно:


1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)
2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)
3. Допускается отделка путей эвакуации (стен и потолка) материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 6.25\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
4. Двери кладовых для хранения белья и гладильных, электрошитовой в детских дошкольных учреждениях не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)
5. Не предусмотрены мероприятия по недопущению закладки окон подвального помещения. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.12 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)
6. Предел огнестойкости маршей лестницы предусмотрен менее нормативного (допускаются не защищенные металлические конструкции). (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 5.18\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 49 /1/47 от 23 апреля 2019 года; Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261

Подпись лица, проводившего проверку:

  
\_\_\_\_\_  
Котикова К.Н.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

заведующая МБДОУ детский сад № 43 г. Моздок Белаш Таисия Григорьевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» 04 2019 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-  
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [ugpn-rso@rambler.ru](mailto:ugpn-rso@rambler.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия МЧС России +7 (863) 240-66-10,  
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 75-84-32)

**Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району**

(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02); e-mail: [ond.mozdok@yandex.ru](mailto:ond.mozdok@yandex.ru))

**Предписание № 49/1/47**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

**детский сад № 43 «Дюймовочка» г. Моздока Республики Северная Осетия – Алания**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-  
ра Моздокского района по пожарному надзору № 49 от «28» марта 2019 года,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в  
период с "08" апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и "18" апреля  
2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. и "23" апреля 2019 г. с 10 час.  
00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена проверка

инспектором ОНД по Моздокскому району старшим лейтенантом внутренней службы  
Котиковой Ксенией Николаевной помещений и территории Муниципального бюджет-  
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Дюймовочка» г.  
Моздока РСО-Алания, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 12

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ № 43 г. Моздока Белаш Таисией Григорьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-  
ности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях.	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; НПБ 110-03	20.04.2019г.	
2.	Систему пожарной сигнализации выполнить обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожар-	п.7 ст. 83 ФЗ № 123	20.04.2019г	

	ной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.			
3.	Не допускать отделку путей эвакуации (стен и потолка) материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (представить сертификат)	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	20.04.2019г	
4.	Двери кладовых для хранения белья и гладильных, электрошитовой в детских дошкольных учреждениях предусмотреть пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. (представить сертификат)	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	20.04.2019г	
5.	Предусмотреть мероприятия по недопущению закладки окон подвального помещения.	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 1.12 СНиП 2.08.02-89*	20.04.2019г	
6.	Предел огнестойкости лестницы предусмотреть не менее нормативного.	46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 5.18* СНиП 21-01-97*	20.04.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Котикова К.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» 04 2019 г.

  
(подпись)  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получила:

  
(подпись)

заведующая Белаш Т.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«23» 04 2019 г.





Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены законному представителю, или лицу, действующему на основании доверенности

  
(подпись)

Т.Г. Белаш  
(инициалы, фамилия)

### УСТАНОВИЛ:

На основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора по Моздокскому району РСО - Алания по пожарному надзору № 49 от 28.03.2019 г. Инспектором отдела надзорной деятельности по Моздокскому району старшим лейтенантом внутренней службы Котиковой Ксенией Николаевной в рамках проведения планового мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте защиты по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.Моздок, ул. Кирова, 12 были выявлены в 11 часов 00 минут 23.04.2019г. нарушения требований пожарной безопасности: Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 10.07.2012г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Строительных норм и правил: «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97\*), «Общественные здания и сооружения» (далее СНиП 2.08.02-89\*); НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; что отражено в акте проверки № 49 от 23.04.2019г. 11:00 часов и в предписании № 49/1/47 от 23.04.2019г.,

#### а именно:

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)
2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)
3. Допускается отделка путей эвакуации (стен и потолка) материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 6.25\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
4. Двери кладовых для хранения белья и гладильных, электрошитовой в детских дошкольных учреждениях не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)
5. Не предусмотрены мероприятия по недопущению закладки окон подвального помещения. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О

внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.12 СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)

6. Предел огнестойкости маршей лестницы предусмотрен менее нормативного (допускаются не защищенные металлические конструкции). (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.18\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

**За данные нарушения предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.**

**Обстоятельства правонарушения подтверждаются актом проверки № 49 от 23.04.2019г. и протоколом № 56 от «24» апреля 2019 г.**

Исследовав материалы дела, заслушав мнение представителей сторон, пришел к следующим выводам.

В силу статьи 24.1, статьи 26.1 КоАП РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности должностное лицо устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Согласно частям 1, 2 статьи 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона N 69-ФЗ установлены права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, а именно руководители организаций обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, обучать своих работников мерам пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В статье 38 Закона N 69-ФЗ в числе лиц, которые несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, названы собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

На основании изложенного, в действиях юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 43 «Дюймовочка» г.Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания состав административного правонарушения установлен, ответственность за которые предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем из материалов дела усматривается раскаяние юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 43 «Дюймовочка» г.Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания впервые, что согласно ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ следует признать обстоятельством, смягчающим административную ответственность.

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса РФ)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 и руководствуясь ст. 22.1; ст. 22.2; ст. 23.34; ст. 29.9; ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Российской Федерации

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 43 «Дюймовочка» г.Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание по ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ

(полное Ф.И.О. привлеченного лица)

в виде предупреждения

(указывается вид взыскания предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии у главного государственного инспектора РСО-Алания по пожарному надзору генерал-майора внутренней службы Хоружего Александра Николаевича по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Международная,1 или в суде общей юрисдикции

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, суд)

С постановлением ознакомлена:

"24" 04 2019 г

(подпись)

Т.Г. Белаш

(инициалы, фамилия)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Подпись лица, вынесшего постановление

(подпись)

В.В.Панасенко

(Ф.И.О.)

Копию постановления получила:

"24" 04 2019 г.

(подпись)

Т.Г. Белаш

(инициалы, фамилия)

Копия постановления направлена

(дата и номер почтового отделения, номер заказного письма)

Постановление вступило в законную силу «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

В.В.Панасенко

М/П(подпись)

(Ф.И.О.)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [ugpn-rso@rambler.ru](mailto:ugpn-rso@rambler.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия МЧС России +7 (863) 240-66-10,  
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 75-84-32)

**Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району**

(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02); e-mail: [ond.mozdok@yandex.ru](mailto:ond.mozdok@yandex.ru)

Исх. № 4-6-71 *Зад* от «24» *04* 2019г.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

« 24 » апреля 2019 г.

город Моздок  
(место рассмотрения: город, село, район)

Мной, заместителем главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО – Алания подполковником внутренней службы Панасенко Виталием Владимировичем

Рассмотрено административное дело в отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 43 «Дюймовочка» города Моздок Республики Северная Осетия – Алания, и привлеченного к административной ответственности на основании постановления № 50 от 24 апреля 2019 года о назначении административного наказания по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты расположенном по адресу: РСО – Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 12.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, а именно следующих нарушений требований пожарной безопасности:

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)
2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)
3. Допускается отделка путей эвакуации (стен и потолка) материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 6.25\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

4. Двери кладовых для хранения белья и гладильных, электрошитовой в детских дошкольных учреждениях не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)
5. Не предусмотрены мероприятия по недопущению закладки окон подвального помещения. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.12 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)
6. Предел огнестойкости маршей лестницы предусмотрен менее нормативного (допускаются не защищенные металлические конструкции). (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 5.18\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

На основании статей 20.4, 23.34. 29.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Информацию о принятых мерах представить: заместителю главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО – Алания подполковнику внутренней службы Панасенко Виталию Владимировичу по адресу: РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 8, в течение одного месяца со дня получения представления.

**Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.**

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника ОНД  
по Моздокскому району  
подполковник внутренней службы

(подпись лица, вынесшего представление)

В.В.Панасенко  
(расшифровка подписи)

Представление получил (а) 29.04.19 Белоконь С.П.

(дата, должность, подпись)

(ФИО)

Представление направлено \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)